

## MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD

### Odbor stavebního úřadu

Váš dopis zn.:		Doporučeně/DS
Ze dne:		dle rozdělovníku
Číslo jednací:	OSU/1654/20-3	
Spisová zn.:	OSU/1654/20/Pa	
Oprávněná úřední osoba:	Ing. Lenka Papírková	
Telefon.:	572 805 307	
E-mail:	lenka.papirkova@ub.cz	
Vyhotoveno dne:	2020-10-15	
Vypraveno dne:	2020-10-16	

### VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Společnost **E.ON Distribuce, a. s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera č. p. 2151/6, 370 01 České Budějovice**, zastoupená na základě písemné plné moci společností **VOLTECH, s. r. o., IČO 05084164, Na Drahách č. p. 728, 686 04 Kunovice (dále jen "žadatel")**, podala dne 14. srpna 2020 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané

#### "Suchá Loz, 52 OM, kabel VN č. 1040018832"

na pozemcích parc. č. 4739 (ostatní plocha), parc. č. 2228/3 (ostatní plocha), parc. č. 2229/1 (ostatní plocha), parc. č. 323 (ostatní plocha), parc. č. 2345/14 (ostatní plocha), parc. č. 324/1 (ostatní plocha), parc. č. st. 232, parc. č. 2347 (ostatní plocha), parc. č. 2383/2 (vodní plocha), parc. č. 320/1 (ostatní plocha), parc. č. 2373/2 (vodní plocha) a parc. č. 2373/11 (vodní plocha) v katastrálním území Suchá Loz. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Dále v textu uváděná parcelní čísla pozemků se vztahují ke katastrálnímu území Suchá Loz.

#### Stavba obsahuje:

**zemní elektrické vedení VN** kabelem 3 x NA2XS2Y 1 x 150 mm<sup>2</sup> délky 510,00 m napojeným na kabelové vedení VN v pozemku parc. č. 4739 (ostatní plocha) před pozemkem parc. č. 209/4 (orná půda), které zde bylo umístěno v rámci stavby „Suchá Loz, Obec, lok. 52 OM, DTS, kab. VN, NN, 1030054971“. Od místa napojení bude kabel VN veden v pozemku parc. č. 4739 (ostatní plocha) východním směrem podél pozemků parc. č. 211/7 (zahrada), 211/6 (orná půda) a 212/2 (orná půda) ve vzdálenosti cca 0,70 m až 1,30 m od jižní hranice těchto pozemků před rodinný dům č. p. 380, dále pod místní komunikací před rodinný dům č. p. 375 a v souběhu se stávajícím vedením NN podél severní hranice pozemků 2162/59, 2162/57, 2162/55, 2162/53, 2162/51, 2162/49, 2162/47 a 4736 (všechny orná půda) před rodinný dům č. p. 374. Od rodinného domu č. p. 374 bude trasa kabelu VN 3 x NA2XS2Y 1 x 150 mm<sup>2</sup> pokračovat v pozemku parc. č. 2228/3 (ostatní plocha) pod okrajem místní komunikace podél pozemku parc. č. 2228/4 (orná půda) ve vzdálenosti cca 1,00 m až 1,50 m od jeho severní hranice a podél pozemku parc. č. 2227/1 (orná půda) ve vzdálenosti cca 1,00 m až 1,30 m od severní hranice tohoto pozemku k rodinnému domu č. p. 385, dále pod komunikací před rodinný dům č. p. 341 a v pozemku parc. č. 323 (ostatní plocha) podél tohoto domu a sousedního rodinného domu č. p. 328 před rodinný dům č. p. 171. Od rodinného domu č. p. 171 bude trasa kabelového vedení VN pokračovat východním směrem na opačnou stranu místní komunikace a v pozemcích parc. č. 2345/14 (ostatní plocha), 324/1 (ostatní plocha) a parc. č. st. 232 bude kabel VN veden podél obvodové zdi rodinného domu č. p. 172 a pod místní komunikací na její opačnou stranu, dále podél pozemku rodinného domu č. p. 102, protlakem pod vodním tokem Podlučanský potok na pozemku parc. č. 2373/2 (vodní plocha) a v souběhu s plynovodem k mostu přes vodní tok Nivnička. Od mostu bude kabel pokračovat podél levého břehu vodního toku Nivnička ke stávajícímu betonovému sloupu č. 14, kde bude napojen na stávající vedení VN. Sloup bude vyzbrojen odpínaným kabelovým svodem VN a uzemněn zemnicí páskou formou dvou ekvipotenciálních kruhů. Pod povrchem komunikací a zpevněných vjezdů bude kabel VN veden protlakem. V celé délce bude ke kabelovému vedení VN připojen **signalizační optický kabel v trubce HDPE 40**. Kabelové vedení VN 3 x NA2XS2Y 1 x 150 mm<sup>2</sup> včetně signalizačního optického kabelu bude v celé délce uloženo do chráničky, tj. plastové ochranné trubky DN 160 a při křížení s plynovodem do betonového žlabu. Hloubka uložení kabelu bude min. 1,00 m pod povrchem nepevněné terénu, 1,20 m pod povrchem komunikace a 1,50 m pode dnem vodního toku.

- **Adresa:** Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, fax: 572 805 112
- **Bankovní spojení: příjmy:** 19-721721/0100, KB, a. s., **výdaje:** 4204852/0800, ČS, a. s., IČ: 00291463
- **Úřední hodiny:** pondělí, středa 8:00 – 17:00, **elektronická podatelna:** podatelna@ub.cz, **datová schránka:** e3kbz6f

Odbor stavebního úřadu Městského úřadu Uherský Brod, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém podle téhož ustanovení upouští od ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do

### 15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Stavební úřad současně v souladu s ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") dává všem účastníkům řízení možnost, aby se, mají-li zájem, v téže lhůtě seznámili s podklady pro rozhodnutí a aby se k těmto podkladům vyjádřili. Do podkladů rozhodnutí lze nahlížet na Odboru stavebního úřadu Městského úřadu Uherský Brod, Masarykovo nám. 136, 2. patro, dv. č. 210, v pondělí nebo středu od 8:00 do 11:00 a od 15:00 do 17:00 hodin).

#### Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Podle ust. § 89 odst. 1 stavebního zákona závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4, a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném ústním jednání, při kterém musí být nejpozději uplatněny také připomínky veřejnosti; jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 a námitky účastníků řízení uplatněny ve stanovené lhůtě; jinak se k nim nepřihlíží.

Veřejnost může připomínky k záměru v územním řízení uplatňovat pouze ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Podle ust. § 89 odst. 2 stavebního zákona k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží.

Podle ust. § 89 odst. 3 stavebního zákona účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený v odstavci 4, se nepřihlíží.

Podle ust. § 89 odst. 4 stavebního zákona obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b), může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c), může v územním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Podle ust. § 89 odst. 6 stavebního zákona námitku, o které nedošlo k dohodě mezi účastníky řízení, stavební úřad posoudí na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem, pokud taková námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. Nedošlo-li k dohodě o námitce občanskoprávní povahy, stavební úřad si o ní učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v případě námitek týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Lenka Papírková  
referent Odboru stavebního úřadu  
(podepsáno elektronicky)

**Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce  
a zároveň zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 15 dnů.  
15. den po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Uherský Brod  
se považuje za doručené.**

Vyvěšeno a zveřejněno dne: 19.10.2020

Sejmuto dne: 3.11.2020



Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění oznámení.